

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«11» апреля 2023 г.

учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

52230061000203581161

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Дзержинск Нижегородской области
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» апреля 2023 г., 15 час. 00 мин. № 2304/007-52/49-П/ВП

(дата и время составления предписания)

г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 11

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «11» апреля 2023 г., № 2304/007-52/49-П/ВП, учетный номер проверки 52230061000203581161.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Фомичев Виктор Николаевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Дзержинск Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор города Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторы), в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченный (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с приложением к акту контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Нижегородская, г Дзержинск, п Колодкино

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ САНАТОРНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" (ГОРОД ДЗЕРЖИНСК)" ИНН 5249044037, адрес регистрации юридического лица: НИЖЕГОРОДСКАЯ, ДЗЕРЖИНСК, ПОСЕЛОК, КОЛОДКИНО

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальное наименование, адрес регистрации (ее филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений), объект контроля в соответствии с обязательными требованиями объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «24» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «28» апреля 2023 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) не предусмотрены горизонтальные входные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна паружной двери. (Предложено предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.07.2022 №58/1 — срок устранения 01.08.2023) ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

безопасности», п.4.4.7 СП 1.13130.2020 (ранее действовали требования п.4.4.2 СП 1.13130.2009, п.6.30* СНиП 21-01-97*)
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Срок устранения нарушения:
01.08.2023

2. При входе в помещение медицинского корпуса отсутствует система пожарной сигнализации (2 дымовых пожарных извещателя). Ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 486.1311500.2020 (ранее действовали требования приложение А, п. А.3, п. А.4 СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 14, Статья: 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Срок устранения нарушения:
01.08.2023

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Дзержинск Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор города Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору) Фомичев Виктор Николаевич


подпись

Фомичев Виктор Николаевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Дзержинск Нижегородской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор города Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 88313264927, e-mail:

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

Зачешена О.Н. директор

Зачеши

«15» часов «00» минут «28» августа 2023 г.

Зачеши

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)
В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.govsluzhi.ru/> или с помощью QR-кода

